



МБОУ СОШ пос.
Новоколхозное

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
пос. Новоколхозное»**

238750, Российская Федерация, Калининградская область, Неманский район,
поселок Новоколхозное, улица Катаева, дом 3

Тел. 8 (401-62) 2-72-60, e-mail: neman-h3@mail.ru

ОКПО 48768456 ОГРН 1023901956264 ИНН / КПП 3909026080 / 390901001

№ 166 от « 14 » сентября 2023 _года

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому
городским округам А.Ю. Иванову

Информация

по исполнению предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №1/1 от 31.01.2023 года.

Во исполнение предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» №1/1 от 31.01.2023 года администрация МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» информирует о проведении следующих мероприятий:

№	Нарушение	Мероприятия по устранению
П.1	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованию Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	разработана декларация пожарной безопасности в соответствии с требованием Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (приложение 1);
П.2	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	предоставление технической документации на системы противопожарной защиты (приложение 2)
П.6	Не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и	Предоставление документа «Технический проект» по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 для объекта МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» (приложение 3)

	классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	
П.8	Объект защиты не оснащен исправными ручными электрическими фонарями, не менее 1 фонаря на каждого дежурного	закуплены ручные электрические фонари, по 2 фонаря на каждого дежурного (приложение фото 1)
П.9	Отсутствует дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара между игровой и классом подготовительной группы, предусмотренной проектной документацией	установлена дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара между игровой и классом подготовительной группы, предусмотренная проектной документацией (приложение фото 2)
П.10	Не предоставлена техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и акт проверки состояния огнезащитного покрытия по результатам выполненных работ	предоставление протокола испытаний по контролю качества огнезащиты деревянных конструкций, паспорта качества и акта выполненных работ (приложение 4)
П.11	Замок на двери эвакуационного выхода 1-го этажа, у гардеробной, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	Запирающее устройство на двери эвакуационного выхода 1-го этажа, у гардеробной, обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (приложение фото 3)
П.12	Над эвакуационным выходом 1-го этажа отсутствует световое табло «Выход», в соответствии с п.5.3 СП 3.13130.2009	установлено световое табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-го этажа (приложение фото 4);
П.17	На дверях чердачного помещения, подвала не размещена информация о месте хранения ключей	размещена информация о месте хранения ключей на дверях чердачного помещения и подвала (приложение фото 5)
П.18	Прямки у оконных проемов подвальных этажей здания не очищены от мусора и посторонних предметов	прямки у оконных проемов подвальных этажей здания очищены от мусора и посторонних предметов (приложение фото 6)
П.21	У дверей эвакуационного выхода, в кабинете третьего класса, 2-го этажа установлена парта, препятствующая безопасной эвакуации людей из здания	убрана парта у дверей эвакуационного выхода, в кабинете третьего класса, 2-го этажа, препятствующая

		безопасной эвакуации людей из здания
П.22	Огнетушители, размещенные в здании, не находятся в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание или на высоте не более 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя	огнетушители размещены в специальные подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, на высоте 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя (приложение фото 7)
П.24	В здании отсутствует аварийное освещение, что не соответствует требованию п. 4.3.12 СП 1.13130	установлено аварийное освещение на 1-м, 2-м этаже и на лестничном марше (приложение фото 8)
П.25	Настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от верхней части оповещателя	настенные речевые оповещатели установили на расстоянии 150мм от верхней части оповещателя
П.26	Не предоставлен акт выполнения работ по очистке вентиляционных камер	предоставлен акт о результате ревизии и очистки вентиляционных систем и воздуховодов (приложение 3).

Директор МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»

